



RASPORED MAZANICA KAO I MEDUSOBNE MIN. I MAX. UDALJENOST MEĐU NJIMA, UKLJUČUJUĆI I MIN. I MAX. RAZMAK OD ZIDOVA, STROPOVA I PREPREKA TREBAJU BITI U SKLADU S NACRTOM I U SKLADU S VdS CEA 2109 SMJERNICAMA.

ZA BILU KAKAVE IZMJENE PO OVOM PROJEKTU IZRIČITO JE POTREBNO ZATRAŽITI MIŠLJENJE/ODOBRENE PROJEKTANTA.

NEKE OD VAŽNIJIH ODREDBA:
-ovjesi moraju čvrsto vezati gjevovod sa objeakom i ne smiju se koristiti za drugu namjenu osim za dječnjerc instalaciju,
-svaki dio gjevo voda štiti li na 2m mora biti na ovjesnoj nosačju

OGRAŃCI UWIEK TREBAJU BITI SPOJENI SA MAGISTRALOM BOCNO ILI SA GORNJE STRANE MAGISTRALNE.

biti udaljeni od spoja za više od 1m za cijevi do DN50, odnosno do 1,5m za cijevi DN65 i veće.

VISEŠE DRENČER MLAZNICE JE POJEDINOMU IPRATILO JE MOGUĆE BILJEŠTIROU. A SUKLADNO PROJEKTU.
 MINIMALNA UDALJENOST MLAZNICE OD VRTA SKLADIŠTENJE ROBE 0.5m PREMA VDS 2109 I SUKLADNO PROJEKTU I TIPU MLAZNICE.
 CJEVODI DREČER MREŽE TREBAJU BITI SPAJANI NAVOJNIM SPOJEVIMA I MEHANIČKIM SPOJNIM ELEMENTIMA TIPI VICTAULIC, MODGAL ILI SL.
 CJEVODI PREMA DIN2440 TREBAJU BITI SPAJANI NAVOJNIM SPOJEVIMA. A CJEVODI PREMA DIN2440/DIN2458 VICTAULIC SPOJNIM ELEMENTIMA.
 CJEVODI DRENČER MREŽE TREBAJU BITI POČINČANI (HOT DEEP GALVANIZED);

