



TLOCRT KROVIŠTA

- KONSTRUKCIJA NA GRANICI POŽARNOG SEKTORA
OTPORNA NA POŽAR 90 MINUTA (REI/EI 90)

-NOSIVA KONSTRUKCIJA KOJA NOSI GRANICU SEKTORA OTPORNOSTI NA POŽAR MINIMALNO KAO I GRANICA SEKTORA KOJU NOSI, ODNOSNO 90 MINUTA R/REI 90
-POŽARNI ZID NA GRANICI SEKTORA SKLADIŠTA OTPORNOSTI NA POŽAR 90 MINUTA (REI-M 90)
-OSTATAK NOSIVE KONSTRUKCIJE SKLADIŠTA KOJA NE NOSI GRANICU POŽARNOG SEKTORA OTPORNOSTI NA POŽAR 30 MINUTA R30
-NOSIVA KONSTRUKCIJA KOTLOVNICE I SPREMIŠTA KOTLOVNICE OTPORNOSTI NA POŽAR 90 MINUTA (R/REI 90)
-NOSIVA KONSTRUKCIJA UREDSKOG DIJELA KOJA NE NOSI GRANICU POŽARNOG SEKTORA OTPORNOSTI NA POŽAR 60 MINUTA (R 60)
-NOSIVA KONSTRUKCIJA SEKTORA PILANE (SEKTOR OZNAKE "P") KOJA NE NOSI GRANICU POŽARNOG SEKTORA BEZ ZAHTEJEVA ZA OTPORNOST KONSTRUKCIJE

investitor	MPS- 67 d.o.o Slunj, Nikole Zrinskog 3	ELABORAT ZAŠTITE OD POŽARA				S
građevina	PILANA POSLOVNI PARK KARLOVAC Belajske Poljice	sadržaj	TLOCRT KROVA			
naručitelj elaborata	NOVA projekt d.o.o. Zagreb, Stanka Vraza 9	tvrtka koja je izradila elaborat ZOP-a				
glavni projektant	Marijana Lalić Bišćan ing.građ	elaborat izradio	Josip Radeljić, dipl.ing.građ.			
		suradnik	Maksim Carević, bacc.ing.sec.			
zajednička oznaka projekta		GP-4/15	direktor Maksim Carević	T.D. 41/15 - ZOP	datum siječanj, 2015.	mjerilo 1:200
					list 4	